



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŁUKOWIE**

Łuków, dnia 24.05.2024 r.

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

psse.lukow@sanepid.gov.pl, <https://gov.pl/web/psse-lukow>

ONS.HK.903.1.16.3.2024.MC

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Prawdzie Starej**
/przesłano pocztą elektroniczną/

Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
 - § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
 - art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.)
- oraz na podstawie sprawozdania z wyników badania wody pobranej w dniu 09.05.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek wody na 2024 r., przekazanych przez administratora wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w **Zgórznicy**, sprawozdania Nr:
- L/0/04/2024/369/FM/3 z dnia 16.05.2024 r. - Prawda Stara, Hydrofornia (woda uzdatniona),
 - L/0/04/2024/369/FM/4 z dnia 16.05.2024 r. – Jedlanka, ul. Warszawska 13, Zespół Oświatowy w Jedlance, kotłownia - kran,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Prawdzie Starej.**

U Z A S A D N I E N I E

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdania laboratoryjnego z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych przez Laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o., Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo (Numer akredytacji AB 1095) i Laboratorium GBA POLSKA Sp. z o. o. Filia „Mysłowice”, ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice (Numer akredytacji AB 1095).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone w zał. 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
Elm
Elżbieta Podgórska

Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stoczku Łukowskim, Stare Kobiałki 107a, zwikst@interia.pl,
2. Wójt Gminy Stoczek Łukowski, gmina@stoczeklukowski.pl,
3. A/a.

Sporządził: Martyna Cholewska, Sekcja HK, tel. kontaktowy 25 798 21 96 wew. 13